



Bibliotekets Grupprum teknisk information

BELYSNING

Belysningen startas normalt vid rörelse i rummet. Snöret som hänger i lampan har också en av- och påfunktion. Ljuset släcks automatiskt när rummet varit tomt cirka 10 minuter.

VÄRME OCH VENTILATION

Temperaturen styrs via avkännare på väggen. Tre automatiska lägen.

- Vid närvaro i rummet, 21–22 grader
- Vid tomt rum, 19–23 grader
- Vid långvarig stängning av biblioteket, 16–28 grader

VAD HÄNDER OM MAN STÄLLER UPP DÖRREN PÅ GLÄNT?

Den kyla som finns i rummet försvinner ut. Värme- och ventilationssystemet fungerar effektivare med stängd dörr.

OBS! Värme och ventilation är dimensionerat efter det antal personer som anges på skylten utanför rummet – ej fler.

The library's Group rooms technical information

LIGHTING

The lighting activates normally when somebody moves in the room. The chord hanging from the lamp has an on/off-function also. The light switches off automatically when the room has been empty for approximately 10 minutes.

HEATING AND VENTILATION

The temperature is controlled by a sensor on the wall. Three automatic positions.

- Presence in the room, 21–22 degrees
- Empty room, 19–23 degrees
- Long-time closing of the library, 16–28 grader

WHAT HAPPENS IF YOU LEAVE THE DOOR SLIGHTLY OPENED?

The cold in the room disappears. The heating and ventilation system works more efficient with the door closed.

N.B. Heating and ventilation is dimensioned according to the number of persons stated on the sign outside the room – not more.